URBA-SERVICES

CABINET DE CONSEILS EN URBANISME

83, rue de Tilloy, BP 401 - 60004 BEAUVAIS CEDEX
Téléphone : 03.44.45.17.57
Fax : 03.44.45.04.25
contact@urbaservice.fr

Commune de FERRIÈRES

PLAN LOCAL D'URBANISME

APPROBATION

Vu pour être annexé à la délibération en date du :
28 NOV. 2019

7 a

DEFENSE INCENDIE

DEFENSE INCENDIE

↳ Il est rappelé que, jusqu'alors, ce sont les normes d'une circulaire interministérielle datant de 1951 qui s'appliquaient. Les interventions des services de lutte contre l'incendie nécessitaient le raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum ; les poteaux devaient pouvoir débiter 60 m^3 par heure pendant 2 heures, et cela à 1 bar de pression minimum. De plus, le champ d'action pour l'intervention des services de secours incendie ne devait pas dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable, distance qui pouvait être étendue à 400 m en milieu rural sous réserve de présence de prises accessoires ou de points d'eau équipés d'une plate-forme permettant l'accès des véhicules de secours.

Cette circulaire de 1951 n'est plus en vigueur depuis le 15 décembre 2015, date d'entrée en application du « Référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ». En application d'un décret du 27 février 2015 paru au Journal Officiel le 01 mars 2015, il revenait à chaque Préfecture, dans un délai de 2 ans, d'établir un Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie. Le RDDECI du SDIS 60 a ainsi été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, il est entré en application à compter du 16 février 2017. Le document ci-contre synthétise les modalités d'évaluation des besoins en eau :

Source :

RDDECI du SDIS 60,

« Mémento DECI

- Risque Courant Faible - habitation isolée : Risque couvert par un volume d'eau de 30 m3 utilisable en 1 heure à moins de 400 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Ordinaire – lotissements, hameaux ou habitats regroupés : Risque couvert par un volume d'eau de 120 m3 utilisable en 2 heures à moins de 200 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Important – Centre-ville ancien, regroupement de bâtiments à fort potentiel calorifique : Risque couvert par un volume d'eau de 240 m3 utilisable en 2 heures et situé à moins de 100 mètres 150 mètres en fonction du risque à défendre ;
- Risque Particulier : nécessite une étude particulière et individualisée.

8 poteaux ou bornes incendie sont recensés sur la commune ainsi que deux réserves.

D'après le dernier relevé effectué par le Service Départemental d'Incendie et de Secours, deux bornes incendie ne sont plus répertoriées car elles ne répondent plus aux normes (poteaux non réglementaires mais fonctionnels).

Par ailleurs, trois poteaux ont un débit inférieur à 60 m3 par heure. Ils se situent à l'angle de la rue du Moulin et Grande rue, rue de l'Ormelet et rue de l'École.

La défense à incendie est complétée par une bâche, localisée sur un terrain privé à côté du pôle scolaire et d'une capacité de 120 m3 ; et d'une réserve (citerne enterrée symbolisée par un poteau bleu), de même capacité, localisée à l'extrémité nord de la rue du Calvaire, le long de la RD929.

FERRIERES 2015

60232 FERRIERES

Hydrants

Légende
* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation
✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique
✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème
✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Pressions Statique	Dynamique	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
1	P100	face au 16 rue l' Ormelet	inconnu	100/2x070	28,00	12,00	20,00	1,40		✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Mesures du SDIS le 14/04/2015
2	P100	angle rue du moulin , grande rue	inconnu	100/2x070	59,00	31,00	38,00	1,50		✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Mesures du SDIS le 14/04/2015
3	P100	angle rue de la croisette , rue de la place	inconnu	100/2x070	113,00	82,00	90,00	2,40		✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 14/04/2015
4	P100	angle rue de la croisette , rue Billet	inconnu	100/2x070	93,00	70,00	73,00	3,80		✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 14/04/2015
5	P100	Groupe scolaire	inconnu	100/2x070	41,00	21,00	24,00	1,50		✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	Mesures du SDIS le 14/04/2015

Réserves

Légende
* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation
✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique
✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème
✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
6	RES	groupe scolaire	120	-	✓	✗	✓	✓	Niveau faible Prévoir complément d'eau	acces cadenassé

Hydrants

Légende
* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation
✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique
✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème
✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Pressions Statique	Dynamique	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
7	P100	Grande rue face à l'église	inconnu	100/2x070	111,00	77,00	69,00	1,80		✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 14/04/2015

Réserves

Légende
* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation
✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique
✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème
✗ -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations

FERRIERES 2015

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation

✗ -Indisponible -Avec anomalies -Non autorisée -Problèmatique

✓ -En service -Sans anomalie -Autorisée -Sans problème

✗ -Non conforme en service

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
8	RES	rue du calvaire direction Royaucourt	120	-	✓	✓	✓	✓		